Председатель Профсоюзного комитета ОАУСО «Солецкий КЦСО»

_____ **Е.Е. Мясникова**

«01» июня 2022 года

Директор ОАУСО «Солецкого КЦСО»

_____ **Е.Н. Артемьева**

«01» июня 2022 года

ИНСТРУКЦИЯ
вводного инструктажа по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности при работе в административных и помещениях учреждения

1.1. Все работники учреждения должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия возлагается на директора.
1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. Работники предприятия обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм, правил, утвержденных в установленном порядке, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
- знать места расположения огнетушителей, средств сообщений о пожаре, внутренних пожарных кранов и уметь ими пользоваться;
- при обнаружении пожара немедленно уведомлять об этом пожарную охрану:
- до прибытия пожарных принимать посильные меры по эвакуации людей, имущества и тушению пожара;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
- выполнять в установленный срок замечания и предложения инженера по охране труда и пожарной безопасности по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности;
- докладывать непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.

3.1. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.
3.2. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории предприятия категорически запрещено.

4. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях

4.1. Помещения и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам
4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
4.3. Работник предприятия при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.
4.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации
4.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 01;
- скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № 03.

4.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять мерыпо ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.
4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить все технологические операции;
- проинформировать руководителя подразделения;
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

4.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5. Содержание зданий, сооружений и помещений

5.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на категорию взрыво - и пожаробезопасности;

- класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.

5.3. В помещениях зданий и помещений **запрещается:**

- Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
- Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы.
- Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
- Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.

5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями, постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.

5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- пользоваться поврежденными розетками
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения (при наличии)

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.

6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже **двух раз в год.**

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время года должны быть утеплены.

6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

6.4. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. **Вентиль пожарного крана должен быть исправен.**

7. Первичные средства пожаротушения.

7.1. Каждый огнетушитель, установленный на предприятии, должен иметь порядковый номер.
7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться
7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.
7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения

8.1. Углекислотные огнетушители
Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.
Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.
Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.
Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела. Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.

8.2. Порошковые огнетушители
Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.
Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку

8.3. Внутренние пожарные краны водоснабжения
Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.
Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав

8.4. Асбестовое полотно, войлок (кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

8.5. Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции, горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

9. Порядок действий при пожаре:

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) обязан:

9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01или 112
9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта
- Место возникновения пожара
- Свою должность и фамилию

9.3.Включить пожарную сигнализацию.
9.4. Сообщить вышестоящему руководителю.
9.5. Остановить работу технологического (медицинского) оборудования;
9.6. Принять, по возможности, другие меры

- по эвакуации людей,
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и
- сохранности материальных ценностей.

9.7.При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.
9.8.Электромонтер (ответственный за электрохозяйство) обязан:

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- Перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации;
- Остановить работу системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении;
- Выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

9.9. **Руководитель подразделения обязан:**

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

10. Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением в помещения правил пожарной безопасности.

10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.

10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

11. Ответственность

11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.

Специалист по охране труда _____ Е.В. Куваева